



1.1 Stěnový ventilátor s možností napojení na potrubí o připojovacím rozměru Ø160 mm, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, ventilátor vybaven vestavenými tepelnými kontakty s ručním restartem, minimální výkon ventilátoru 160 až 400 m³/h, ventilátor osazen 5 min doběhem, včetně zpětné klapky, ventilátor bude spínán pohybovým čidlem

Legenda

—— Přívodní VZT potrubí

----- Odtahové VZT potrubí

P.D. Dveře bez prahu

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Kreslil:	Projektový servis	
Ing. Jan Jirsák		L. Friedl		Chrudim, spol. s r.o.	
				Poděbradova 909, Chrudim	
Obecní úřad: Holice			Kraj: Pardubický	Formát:	
Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice				Datum:	02.2022
Místo stavby: parc.č. st. 27 v k.ú. Holice v Čechách Č.p.100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy				Účel:	DPS
				Zakázk. číslo:	
				Archivní číslo:	
Obsah výkresu: VZDUCHOTECHNIKA 2N.P.				Měřítko:	Příloha číslo:
				1:75	3.