

Umístění přístrojů:

Vedení bude uloženo pod omítkou a nad sádrokartonovým stropem.

Zásuvky budú inštalované 600 mm nad čistou podlahou.

Zásuvky v miestnostech č. 1.16, 2.08, 3.09 budú inštalované 1200 mm nad čistou podlahou.

Zásuvky v místnostech č. 1.07, 1.10, 2.01-2.04, 3.01-3.04 u tabulí budou instalována 2000 mm nad čistou podlahou.


Zásuvky v kuchyňce nad kuchyňskou linkou budou instalovány 200 mm nad touto linkou.

Zásuvky v kuchyni budú inštalované 300 mm nad čistou podlahou.


Zásuvky umiestené vedľa spínačů budú ve stejné výšce jako spínače. Spínače a tlačítka budú instalovány 1200 mm nad čistou podlahou.





- Rozvodná krabice

Legenda:



Legenda svítidel:



- | | | |
|---|-----------|--|
|  | C | Svítidlo ledkové přisazené
1x16W, IP20 |
|  | D | Svítidlo ledkové přisazené
1x12W, IP20 |
|  | E | Svítidlo ledkové přisazené
1x10W, IP44 |
|  | NS | Svítidlo nouzové směrové
s plictogramem a vlastním
zdrojem LED 3,3W, 3hod,
IP65 |

Tabuľka miestností		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
2.01	TRÍDA	77,6
2.02	TRÍDA	73,22
2.03	TRÍDA	77,55
2.04	TRÍDA	44,72
2.05	KABINET	11,32
2.06	CHODBA	41,91
2.07	CHODBA	2,83
2.08	SPRCHA	4,4
2.09	WC chlapci	14,19

Zodpovědný projektant:			Projektový servis		
Ing. Jan Jirsák			Chrudim, spol. s r.o.		
Výpracoval:			Poděbradova 909, Chrudim		
Pavel Klabeneš					
Kreslil:					
Pavel Klabeneš					
Obecní úřad: Holice			Formát:		
Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice			Datum: 02.2022		
Město stavby: parc.č. st. v k.ú. Holice			Účel: DPS		
Č.p.100 ZS Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy			Zakazk. číslo:		
			Archivní číslo:		
Obsah výkresu:			Měřítko:		
ELEKTROINSTALACE 2.NP			Příloha číslo: EL-02		
			1:75		