



Umístění přístrojů:

Vedení bude uloženo pod omítkou a nad sádkartonovým stropem.
Zásuvky budou instalovány 600 mm nad čistou podlahou.
Zásuvky v místnostech č. 1.16, 2.08, 3.09 budou instalovány 1200 mm nad čistou podlahou.
Zásuvky v místnostech č. 1.07, 1.10, 2.01-2.04, 3.01-3.04 u tabulí budou instalována 2000 mm nad čistou podlahou.
Zásuvky v kuchyňce nad kuchyňskou linkou budou instalovány 200 mm nad touto linkou.
Zásuvky v kuchyňce pro lednici budou instalovány 300 mm nad čistou podlahou.
Zásuvky umístěné vedle spínačů budou ve stejné výšce jako spínače. Spínače a tlačítka budou instalovány 1200 mm nad čistou podlahou.

Legenda:

- Rozvodná krabice
- Elektrický rozvaděč
- Spínač jednopólový IP20
- Přepínač seriový IP20
- Přepínač střídavý IP20
- Přepínač střídavý dvojité 6+1 IP20
- Spínač tlačítkový IP20
- Zásuvka dvojnásobná IP20
- Vývod
- Vývod ukončen v rozvodné krabici
- Napájecí zdroj pro spouštění pisoárů NZP
- Ventilátor
- Ochranné pospojení
- Skříň hlavního ochranného pospojování
- Skříň přípojková SP

Legenda svítidel:

- A LED panel 600x600 45,1W, IP20
- B Svítidlo ledkové přísazené 150cm, 1x60W, IP20
- C Svítidlo ledkové přísazené 1x16W, IP20
- D Svítidlo ledkové přísazené 1x12W, IP20
- E Svítidlo ledkové přísazené 1x10W, IP44
- NS Svítidlo nouzové směrové s piktogramem a vlastním zdrojem LED 3,3W, 3hod, IP65

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
1.01	KUCHYŇKA	8,81
1.02	CHODBA	7,9
1.03	ŘEDITELNA	14,56
1.04	ŘEDITELNA	15,65
1.05	SBOROVNA	51,74
1.06	CHODBA	16,66
1.07	TŘÍDA	74,35
1.08	KABINET	24,07
1.09	KABINET	22,31
1.10	TŘÍDA	39,48
1.11	ŠATNY	42,77
1.12	CHODBA	22,01
1.13	CHODBA	19,53
1.14	CHODBA	8
1.15	WC dívky	13,28
1.16	WC personál	7,34

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN,3NPE,1NPE,AC50Hz,3x400/230V/TN-C-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ŽIVÝCH ČÁSTÍ - KRYTÍM,IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:		Projektový servis	
Ing. Jan Jirsák		Pavel Klabeneš		Pavel Klabeneš		Chrudim, spol. s r.o.	
						Poděbradova 909, Chrudim	
Obecní úřad: Holice				Kraj: Pardubický		Formát:	
Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice						Datum: 02.2022	
Místo stavby: parc.č. st. v k.ú. Holice Č.p.100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy						Účel: DPS	
						Zakáz. číslo:	
						Archivní číslo:	
Obsah výkresu: ELEKTROINSTALACE 1.NP						Měřítko: Příloha číslo:	
						1:75 EL-01	