



Umístění přístrojů:

Vedení bude uloženo pod omítkou a nad sádrokartonovým stropem.

Zásuvky budú inštalované 600 mm nad čistou podlahou.

Zásuvky v miestnostech č. 1.16, 2.08, 3.09 budú instalovány 1200 mm nad čistou podlahou.

mm nad čistou podlahou.

Zásuvky v kuchyni nad kuchynskou linkou budú inštalované 200 mm nad touto linkou.

Zásuvky v kuchyni budú inštalované 300 mm nad čistou podlahou.

budou inštalovaný 1200 mm nad čistou podlahou.

Legenda:

- Rozvodná krabice

Spínač jednopólový IP20

Přerážka: seriový IP20

 Přepínač střídavý IP20

Přepínač střídavý dvojitý 6+1
IP30

Spínač tlačítkový IP20

Zásuvka dvojnásobná IP20

↓
Vývod

Vývod ukončen v rozvodné krabici:

Napájecí zdroj pro spouštění pisoárů

NZ

Ventilátor

Ochranné pospojování

HOP

Legenda svítidel:

A

LED panel
600x600 45,1W, IP20

B

**Svítlidlo ledkové přisazené
150cm, 1x60W, IP20**

Svítilidlo ledkové přísazené


D

Svítilidlo ledkové přísazené




**Svítlidlo ledkové přisazené
1x10W, IP44**

NS

Svitidlo nouzové směrové s piktoqramem a vlastním

IP65

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
3.01	TŘÍDA	78,56
3.02	TŘÍDA	73,5
3.03	TŘÍDA	79,46
3.04	TŘÍDA	47,42
3.05	KABINET	12,34
3.06	CHODBA	44,34
3.07	SKLAD	5,36
3.08	PŘEDSÍŇ	1,24
3.09	WC dívky	15,56

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:		Projektový servis Chrudim, spol. s r.o. Poděbradova 909, Chrudim
Ing. Jan Jirsák		Pavel Klabeneš		Pavel Klabeneš		
Obecní úřad: Holice						
Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice						
Místo stavby: parc.č. st. v k.ú. Holice Č.p. 100 ZS Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy						
Obsah výkresu:						
ELEKTROINSTALACE 3.NP						
Formát:						
Datum:						02.2022
Účel:						DPS
Zakazk. číslo:						
Archivní číslo:						
Měřítko:						Příloha číslo:
1:75						EL-03