


LEGENDA



Vzduchotechnická jednotka ATREA Duplex 570 EC5

- Stropní odvodní ventilátor SILENT CRZ
- Univerzální plastový talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu
- Protidešťová žaluzie
- Sonovac potrubí (v interiéru izolace 25 mm, potrubí napojené na exteriér 50 mm)
- Dimenze potrubí
- Pozice zařízení

POZNÁMKY:

- V dokumentaci jsou použity referenční výrobky, projektant nevylučuje jejich náhradu za výrobky jiné o stejných nebo lepších kvalitativních parametrech.
- Veškeré prostory VZT potrubí požárně dělicími konstrukcemi musí být dozděny a dotmeleny požárním tmelem s požadovanou odolností.
- Napojení VZT jednotky je provedeno přes pružné manžety.
- Ke všem VZT zařízením musí být zajištěn přístup - revizní otvory, rastory podhled, apod.
- Rozvody VZT jsou zavěšeny na strop pomocí závitových tyčí a natloukacích hmoždinek. Pod rozvody VZT jsou nosné profily.


- Všechny VZT zařízení musí splňovat platné ČSN a hygienické předpisy v oblasti hluku.
- Jelikož se jedná o vestavu nového zařízení do stávajících prostor, je nezbytně nutné před instalací zařízení, a to i prostor pro vedení potrubí, znovu projít (prohlédnout) a místa instalace proměřit. V případě, že je v místech instalace nového zařízení stávající zařízení, bude tato kolize řešena na stavbě. V rámci projektových prací nebylo možné prohlédnout veškerá místa instalace.

Generální projektant:

WWW.PRODIN.CZ
PRODIN A.S.
K VÁPENCE 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 PARDUBICE IČO: 25292161

±0,000 = stávající m n. m.

Vzduchotechnika:

Autorizace				Formát : 3x44	
Autor projektu : Ing. Arch. A. Cousy		Odpovědný projektant: Ing. J.Chvojka		Datum zahájení : 04/2022	
Vedoucí projektant: Ing. D. Vostrák		Vypracoval: Ing. M. Hendrychová		Datum vydání: 09/2022	
Investor : Město Holice,Holubova 1,Holice v Čechách,534 01		MÚ Holice, Pardubický, Holice		Č.Z. : 39-62	
Městský úřad, Kraj, adresa stavby: parcela: Holice v Čechách [641146] 34				 APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci	
Akce : REKONSTRUKCE 1.NP DOMU NÁM. T. G. MASARYKA 10, V HOLICÍCH				APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZMĚNU DOKONČENÉ STAVBY, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Číslo výkresu :	
Název výkresu : Půdorys 1.NP		PARĚ: Stupeň PD: Měřítka :		Číslo výkresu :	
		DSP,DPS		1:75	
				D.1.4.04_02	