



POZNÁMKA

- ZÁSUVKY BUDOU VE VÝŠCE +400MM (STŘED) NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- PŘÍSTROJE UMÍSTĚNÉ U SEBE BUDOU VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU.
- VYPÍNAČE 0.7b (TÍŠŇOVÉ TÁHLO) BUDE VE VÝŠCE +900MM A BUDE VYBAVEN OVLÁDACÍ ŠŇŮROU.
- ELEKTROINSTALACE BUDE VEDENA V KABELOVÉM ŽLABU, DÁLE NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM A POD OMÍTKOU.
- SLABOPROUDÉ INSTALACE BUDOU VEDENY NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM A DÁLE V TRUBCE DN20 POD OMÍTKOU SVISLE DO ZÁSUVKY
- DATOVÉ ROZVODY BUDOU KABELEM FTP CAT5e.
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-C-S
- PŘECHOD Z TN-C NA TN-S V RH
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
  - ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ): IZOLACÍ, KRYTEM
  - OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
    - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
    - OCHRANNÝM UZEMĚNÍM
    - DOPLŇKOVOU OCHRANOU: -DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
    - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- V OBJEKTU JSOU ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY POUZE SKUPINY 0 (DLE ČSN 33 2000-7-710)
- OPATŘENÍ PODROBNĚ VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ.

LEGENDA ZNAČEK

- Zásuvka 230V/16A jednoduchá, IP20
- Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, IP20
- Zásuvka 230V/16A jednoduchá, IP44
- Zásuvka 400V/32A, IP44
- Jednotka VZT/chlazení
- RP1 Silový rozvaděč pro 1 NP.
- RACK Datový rozvaděč pro 1 NP.
- RST Dočasný staveništní rozvaděč.
- PZTS Rozvaděč zabezpečovacího zařízení.
- Kabelový žlab 150x50mm na podhledem, drátěný, pozink.
- Datová zásuvka 2xRJ45
- Bezdrátový přístupový bod (WiFi AP). Napájení z routeru PoE.
- Připojnice místního pospojování
- Krabice KU68 s víčkem (příprava na centrální ovládání topení)
- chránička DN20 (příprava na centrální ovládání topení)
- chránička DN20 vyvedena nad podhled

±0,000 = stávající m n. m.				generální projektant: PRODIN a.s. Pardubice			
Elektrotechnika							
Autor projektu :		Ing. Arch. A. Cousy	Odpovědný projektant:		Mgr. Petr Šroll	Autorizace	Formát : 8xA4
Vedoucí projektant:		Ing. D. Vošťák	Vypracoval:		Mgr. Petr Šroll		Datum zahájení : 04/2022
Investor :		Město Holice, Holubova 1, Holice v Čechách, 534 01					Datum vydání: 09/2022
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:		MÚ Holice, Pardubický, Holice					Č.Z. : 39-62
parcela: Holice v Čechách [641146] 34							 <b>APRIS PRO</b> od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce : REKONSTRUKCE 1.NP DOMU NÁM. T. G. MASARYKA 10, V HOLICÍCH							
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZMĚNU DOKONČENÉ STAVBY, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY							
Název výkresu :		1.NP - Zásuvková a slaboproudá instalace	PARÉ: Stupeň PD:		Měřítko :	Číslo výkresu :	
			DSP, DPS		1:50	D.1.4.07_03	