

Vysvětlení dokumentace k veřejné zakázce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPORTOVNÍ HALE - HOLICE“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Holice

Dotaz č. 1.:

Dobrý den prosím o specifikaci modré barvy (protiskluz, materiál, odstín RAL...) Děkuji za odpověď

Odpověď č. 1.:

Odstín RAL- 5002- tmavě modrá

Materiál- Napouštěcí jednonásobný polyuretanový nátěr dřevěných podlah, krycí dvojnásobný polyuretanový nátěr dřevěných podlah

Protiskluznost- protiskluzný lak

Povrch palubovky bude aplikován certifikovaným nátěrem a lajnováním dle níže uvedené normy a certifikovaným postupem.

K takovým lakům, v rámci jednotného systému, je dodávána i lajnovací barva v základních barevných řadách, kdy černá je černá, bílá je bílá, atd.

Požadavky na sportovní povrchy hal, včetně protiskluznosti určuje norma 14904, jež zadavatel požaduje dodržet.