

Vysvětlení dokumentace k veřejné zakázce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPORTOVNÍ HALE - HOLICE“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Holice

Dotaz č. 1.:

Byla by možná bližší specifikace položky 2 K 723XPL201 Výměna větracích jednotek - 4800 m³/h s příslušenstvím - dodávka a montáž kus 2,000 0,00.děkuji za odpověď

Odpověď č. 1.:

Jedná se jednotky typu Lersen ALFA2 TOP 40.

Jednotky je nutné vybavit příslušenstvím a to spalínovou cestou, ovládací jednotkou a směšovací komorou s přívodem větracího vzduchu.