




BLOK PRO ODBOČENÍ TVAROVKY
ANPL, BNPL 90/90, 110/110



BLOK PRO LOM 90°



BLOK PRO HYDRANTOVÁ KOLENA DN 80



POZNÁMKY:
POTRUBÍ PE 100 SDR 11 dn110, 90 V TYČOVÉM PŘÍPOJENÍ
ELEKTROTVAROVKY BUDOU POUŽITY OD VÝROBCŮ např. GF, Plassim, Frialen
LEMOVÝ NAKRUŽEK S OTOČNOU PŘÍRUBOU BUDE NAPOJEN ELEKTROTVAROVKOU

HIP	ING. JANIS VLACHOPOULOS	ADONIS PROJEKT	
ZOOP. PROJEKTANT	ING. JOSEF JAVŮREK	9001 8 710	Jedn. 670, Hradec Králové
VYPRACOVAL	ING. JOSEF JAVŮREK	tel: +4202 404 940 345	www.adonisprojekt.cz
STAVEBNÍK	Město Holice, Holubova 1, Holice 534 14	IC: 16204447	projekce@adonisprojekt.cz
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU v Holicích		ZAKÁZKA	19.012.60
		DATUM	ČERVEN 2019
		STUPEŇ PD	DPS
		FORMÁT	A4
D.5. VODOVOD - PÁTEŘNÍ ROZVODY		MÉRITKO	-
KLADÉČSKÉ SCHEMA			Č. V. D.5.4.