

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3/N/PE, 50Hz, 400V/230V/TN-C-S

1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S

3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-S


OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE

ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

REV 1 - 19.9.2023 - DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY STRANA 4

VYPRACOVAL TOMÁŠ_SODOMKA	ODP. PROJEKTANT IVO_KARANSKÝ	KONTROLOVAL IVO_KARANSKÝ	DATUM 10/2021	<div>Callipso Pardubice s.r.o. Generála Svobody 56 533 51 Pardubice www.c-elektro.cz info@c-elektro.cz</div>	
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: HOLICE			
INVESTOR: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice					
<u>Název akce</u> Udržovací práce na elektroinstalaci, Holice, Holubova, MŠ + jesle <u>Díl</u> ELEKTROINSTALACE RJ				Formát:	A4
				Měřítko:	-
				Stran:	7
				Zakázkové č.:	P21-075
				Výkresové č.:	EL07