

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3/N/PE, 50Hz, 400V/230V/TN-C-S

1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S


3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-S

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE

ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL TOMÁŠ_SODOMKA	ODP. PROJEKTANT IVO_KARANSKÝ	KONTROLOVAL IVO_KARANSKÝ	DATUM 10/2021	<div><div>Callipso Pardubice s.r.o. Generála Svobody 56 533 51 Pardubice www.c-elektro.cz info@c-elektro.cz</div></div>	
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: HOLICE			
INVESTOR: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice					
<u>Název akce</u> Udržovací práce na elektroinstalaci, Holice, Holubova, MŠ + jesle				Formát:	A4
<u>Díl</u> ELEKTROINSTALACE RKOT				Měřítko:	-
				Stran:	4
				Zakázkové č.:	P21-075
				Výkresové č.:	EL08