



PILÍŘ "A"

Betonový pilíř typový ( např. DROKOS, typ SR135 )  
Přístrojová náplň : pojistková skříň typová, 5xPH2 ( např. DCK, typ SR502/NVW2 ).

PILÍŘ "B"

Betonový pilíř typový, plech. dveře se zámkem, (např. DROKOS, typ EMS )  
Přístrojová náplň : zásuvková skříň typová, 2x230V/16A, 1x400V/32A, 1x400V/63A  
( např. FAMATEL, typ V8257-ZFS 2000 1010.1/3952 )

HIP	ING. JANIS VLACHOPULOS		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MÁDLE		
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK MÁDLE		
STAVEBNÍK	Město Holice, Holubova 1, Holice 534 14		
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU v Holicích		ZAKÁZKA	19.012.60
		DATUM	ČERVEN 2019
		STUPEŇ PD	DPS
		FORMÁT	2xA4
D.3. DISTRIBUČNÍ ROZVODY NN		MĚŘÍTKO	
Pilíř PS2			Č. PARÉ
			Č. v. D.3.6