

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V HOLICÍCH“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Holice.

**Dotaz č. 1.:**

Žádáme zadavatele o upřesnění vymezení předmětu díla. V projektové dokumentaci stavebních objektů je uveden díl 5 Páteřní rozvody vodovodu, ale k projektové dokumentaci chybí výkaz výměr a tento objekt není zmíněn v zadávací dokumentaci. Chápeme správně, že objekt vodovodu tedy nebude realizován?

**Odpověď č. 1.:**

V zadávací dokumentaci je jednoznačně napsáno:

V rámci revitalizace sportovního areálu Holice budou současně probíhat i práce na jiných stavebních a inženýrských objektech, konkrétně na stavebním objektu IO 02 – chodníky a zpevněné plochy a IO 23- vodovod - páteřní rozvody. Práce budou provádět Technické služby Holice.

díl 5 Páteřní rozvody vodovodu = IO 23- vodovod - páteřní rozvody, tzn. Díl 5 NENÍ součástí zadávací dokumentace viz výkres "Stadion schéma 2" složka "PD změna pro ZD 14.11.2019"



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR